







ESQUEMA DE ATERRAMENTO DO RESERVATÓRIO



- SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)
- 1- DEVERÁ SER INSTALADO UM CAPTOR TIPO FRANKLIN, SUPERANDO A ALTURA DESTAS ESTRUTURAS DE 2 A 3 METROS, DE MODO A PROTEGE-LAS CONTRA DESCARGAS DIRETAS. TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS NO TOPO DA EDIFICAÇÃO DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO SPDA.
  - 2 - AS DESCIDAS SERÃO EM CABO DE COBRE NU # 35MM2 REF. TEL- 5735, FIXADO POR PRESILHAS REF. TEL- 744. PARAFUSOS TEL-5332 E BUCHAS DE NYLON REF. TEL- 5306, ANTES DO INÍCIO DO REBOCO DAS PAREDES, DE MODO A ESCONDER OS CABOS POR BAIXO DO REVESTIMENTO.
  - 3 - O(S) ANEL(S) DE CONTATAMENTO HORIZONTAL SERÁ(ÃO) EM CABO DE COBRE NU # 35MM2 REF. TEL-5735, FIXADO POR PRESILHAS REF. TEL-744. PARAFUSOS TEL-5332 E BUCHAS DE NYLON REF. TEL-5306, ANTES DO INÍCIO DO REBOCO DAS PAREDES, DE MODO A ESCONDER OS CABOS POR BAIXO DO REVESTIMENTO.
  - 4 - PARA CADA DESCIDA DEVERÁ SER INSTALADA UMA HASTE DE ATERRAMENTO TIPO "COPPERWELD" 5/8" x 2,40M ( ALTA CANALADA) REF. TEL- 5814, E INTERLIGADAS A 50CM ABAIXO DO SOLO COM CABO DE COBRE NU # 35MM2 REF. TEL-5750 ATRAVÉS DE SOLDAS EXOTÉRMICAS.

SENAR-AR/MS		SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL	
REFERÊNCIA: RESERVATÓRIO - SPDA			
LOCALIZAÇÃO: CENTRO DE EXCELENCIA EM BOVINOCULTURA DE CORTE SENAR MS			
AUTOR DO PROJETO: CAIUE CERENZA DOS SANTOS - CREA-MS: 64807	VISTO CHEFE DEB: ARQUITAMENTO	FOLHA A-1	PRANCHA ÚNICA SPDA. RESERVATÓRIO ÚNICA
MODIFICADO POR: ---	DATA: JUNHO/2023	ESC: INDICADA	
ÁREA:	OP. CAD:		